

水源別水質検査一覧表

作成日:2025/3/21

団 体 名 : 00554 度会町役場
水道施設名 : 532090 度会町西部長原浄水場
水源種別名 : 130 表流水・処理水

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果								過去3年 ^{前々々}				過去5年 ^{前々々々々}			各年度検査最大値					
			2024/04/01～2025/03/31								2022/04/01～2025/03/31				2020/04/01～2025/03/31								
			平均値	最小値	最大値	検査回数	基準値超過	1/10超過	1/5超過	1/2超過	検査回数	最大値	1/10超過	1/5超過	検査回数	最大値	1/2超過	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	12	0	0	0	0	36	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	0	—	—	—	36	不検出	—	—	60	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カルシウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	3	<0.0003	0	0	5	<0.0003	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	3	<0.00005	0	0	5	<0.00005	0	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	6	<0.002	0	0	14	<0.002	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	0	0	0	0	12	<0.004	0	0	20	<0.004	0	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.19	0.19	0.19	1	0	0	0	0	3	0.19	0	0	5	0.20	0	0.19	0.14	0.20	0.19	0.17	0.20
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	12	0	0	0	0	36	<0.08	0	0	60	<0.08	0	<0.08	0.09	0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	0	0	0	0	12	<0.01	0	0	20	0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	3	<0.0002	0	0	5	<0.0002	0	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	3	<0.0005	0	0	5	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	<0.06	0.08	4	0	1	0	0	12	0.09	2	0	20	0.09	0	0.07	0.09	0.09	0.08	<0.06	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0	0	0	0	12	<0.002	0	0	20	<0.002	0	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.001	0.013	4	0	2	1	0	12	0.013	2	1	20	0.013	0	0.017	0.011	0.009	0.003	0.004	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	<0.003	0.003	4	0	0	0	0	12	0.003	0	0	20	0.003	0	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	0.002	0	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.001	0.015	4	0	2	0	0	12	0.015	2	0	20	0.015	0	0.024	0.018	0.012	0.007	0.008	0.012
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	<0.003	0.005	4	0	1	0	0	12	0.005	1	0	20	0.005	0	0.003	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	<0.001	0.002	4	0	0	0	0	12	0.003	0	0	20	0.004	0	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	0	0	0	0	12	<0.008	0	0	20	<0.008	0	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	5	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	<0.02	0.12	4	0	2	2	1	12	0.12	9	4	20	0.12	1	0.2	0.12	0.1	0.04	0.06	0.09
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	5	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	5	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.4	4.4	4.4	1	0	0	0	0	3	4.9	0	0	5	5.3	0	5.6	4.8	5.5	5.2	3.6	5.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6	5	7	12	0	0	0	0	36	7	0	0	60	7	0	7	6	6	7	6	6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	15	15	15	1	0	0	0	0	3	18	0	0	5	20	0	21	17	23	19	16	20
40	蒸発残留物	500mg/L以下	43	43	43	1	0	0	0	0	3	46	0	0	5	46	0	51	47	46	48	36	43
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	3	<0.02	0	0	5	<0.02	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0	0	0	0	15	<0.000001	0	0	25	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	0.000001	5	0	0	0	0	15	<0.000001	0	0	25	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	3	<0.0005	0	0	5	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	0.9	12	0	3	2	0	36	0.9	4	2	60	0.9	0	0.6	0.5	0.5	0.3	<0.3	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.6	12	0	—	—	—	36	—	—	—	60	—	—	7.5	7.4	7.5	7.7	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	12	0	0	0	0	36	<1	0	0	60	<1	0	2	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0	0	0	0	36	<0.1	0	0	60	<0.1	0	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩		0.3	<0.05	0.4	12	0	—	—	—	36	0.5	—	—	48	0.5	—						

団 体 名：00554 度会町役場
水道施設名：532090 度会町西部長原浄水場
水源種別名：130 表流水・処理水

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果																
							2024/04/01～2025/03/31												
			2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2024/4/17	2024/5/29	2024/6/26	2024/7/24	2024/8/28	2024/9/25	2024/10/30	2024/11/27	2024/12/11	2025/1/8	2025/2/5	2025/3/5	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾞﾙｼｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.16	0.15	0.15	0.19		0.19											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.09	0.09	0.08		<0.06			0.08			0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.006	0.006	0.013		0.009			0.013			0.003			0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	0.003	0.003	0.003		<0.003			0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.009	0.009	0.015		0.011			0.015			0.005			0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	0.003	0.003	0.005		0.005			0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.002		0.002			0.002			0.002			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.06	0.06	0.12		0.12			0.08			0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.4	4.9	4.9	4.4		4.4											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6	6	6	7	6	5	6	6	6	6	5	7	5	6	5	6	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	17	18	18	15		15											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	43	46	46	43		43											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾚﾝﾅｰﾙ	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005											
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	0.4	0.4	0.9	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	0.9	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.7	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
52	遊離残留塩		0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	<0.05	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	

団 体 名：00554 度会町役場
水道施設名：532091 度会町西部注連指浄水場
水源種別名：130 表流水・処理水

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果								過去3年 ^{前々々}				過去5年 ^{前々々々々}			各年度検				
			2024/04/01～2025/03/31								2022/04/01～2025/03/31				2020/04/01～2025/03/31			2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
			平均値	最小値	最大値	検査回数	基準値超過	1/10超過	1/5超過	1/2超過	検査回数	最大値	1/10超過	1/5超過	検査回数	最大値	1/2超過					
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	12	0	0	0	0	36	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	0	—	—	—	36	不検出	—	—	60	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	3	<0.0003	0	0	5	<0.0003	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	3	<0.00005	0	0	5	<0.00005	0	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	6	<0.002	0	0	14	<0.002	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	0	0	0	0	12	<0.004	0	0	20	<0.004	0	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.18	0.18	0.18	1	0	0	0	0	3	0.20	0	0	5	0.24	0	0.20	0.17	0.24	0.20	0.17
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	0	0	0	0	3	<0.08	0	0	5	<0.08	0	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	0	0	0	0	12	<0.01	0	0	20	0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	3	<0.0002	0	0	5	<0.0002	0	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	3	<0.0005	0	0	5	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	<0.06	0.11	4	0	3	0	0	12	0.12	7	0	20	0.12	0	0.13	0.14	0.13	0.11	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0	0	0	0	12	<0.002	0	0	20	<0.002	0	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	<0.001	0.005	4	0	0	0	0	12	0.005	0	0	20	0.005	0	0.009	0.007	0.004	0.005	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	0	0	0	0	12	<0.003	0	0	20	<0.003	0	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	<0.001	0.002	4	0	0	0	0	12	0.002	0	0	20	0.003	0	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.001	0.010	4	0	0	0	0	12	0.011	1	0	20	0.011	0	0.017	0.013	0.01	0.011	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	0	0	0	0	12	<0.003	0	0	20	<0.003	0	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.001	0.003	4	0	0	0	0	12	0.004	1	0	20	0.004	0	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	0	0	0	0	12	<0.008	0	0	20	<0.008	0	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	5	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	0	0	0	0	12	<0.02	0	0	20	<0.02	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	5	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	5	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.9	3.9	3.9	1	0	0	0	0	3	4.1	0	0	5	4.5	0	4.9	4	4.6	4.2	3.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3	3	4	12	0	0	0	0	36	4	0	0	60	4	0	3	4	3	5	4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	25	25	25	1	0	0	0	0	3	25	0	0	5	29	0	30	22	32	28	23
40	蒸発残留物	500mg/L以下	46	46	46	1	0	0	0	0	3	50	0	0	5	50	0	54	38	52	53	36
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	3	<0.02	0	0	5	<0.02	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0	0	0	0	15	<0.000001	0	0	25	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0	0	0	0	15	<0.000001	0	0	25	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	3	<0.0005	0	0	5	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	<0.3	0.4	12	0	1	0	0	36	<0.3	1	0	60	0.3	0	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.7	12	0	—	—	—	36	—	—	—	60	—	—	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	12	0	0	0	0	36	<1	0	0	60	<1	0	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0	0	0	0	36	<0.1	0	0	60	<0.1	0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩		0.2	<0.05	0.3	12	0	—	—	—	36	0.5	—	—	48	0.5	—					

団 体 名：00554 度会町役場
水道施設名：532091 度会町西部注連指浄水場
水源種別名：130 表流水・処理水

省令No	項目	基準値	査最大値					当該年度検査結果											
								2024/04/01～2025/03/31											
			2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2024/4/17	2024/5/29	2024/6/26	2024/7/24	2024/8/28	2024/9/25	2024/10/30	2024/11/27	2024/12/11	2025/1/8	2025/2/5	2025/3/5
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.24	0.17	0.17	0.20	0.18		0.18										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.08	0.12	0.12	0.11		<0.06			0.08			0.11			0.11	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005		0.004			0.005			<0.001			<0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002		<0.001			0.002			0.001			<0.001	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	0.009	0.011	0.009	0.010		0.006			0.010			0.003			0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003		0.002			0.003			0.002			0.001	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.5	3.2	3.5	4.1	3.9		3.9										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	29	21	24	24	25		25										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	45	44	50	50	46		46										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02										
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005										
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	8.1	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4	7.3	7.2	7.4	7.6	7.5	7.6	7.4
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩			0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	<0.05	0.15	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2

水源別水質検査一覧表

作成日:2025/3/21

団 体 名：00554 度会町役場
水道施設名：532072 度会町葛原配水池
水源種別名：101 受水・処理水

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果								過去3年 ^{前々々}				過去5年 ^{前々々々々}			各年度検				
			2024/04/01～2025/03/31								2022/04/01～2025/03/31				2020/04/01～2025/03/31							
			平均値	最小値	最大値	検査回数	基準値超過	1/10超過	1/5超過	1/2超過	検査回数	最大値	1/10超過	1/5超過	検査回数	最大値	1/2超過	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	12	0	0	0	0	36	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	0	—	—	—	36	不検出	—	—	60	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	トリハロメタン及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	3	<0.0003	0	0	5	<0.0003	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	3	<0.00005	0	0	5	<0.00005	0	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	8	<0.002	0	0	16	<0.002	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	0	0	0	0	12	<0.004	0	0	20	<0.004	0	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.61	0.61	0.61	1	0	0	0	0	3	0.61	0	0	5	0.61	0	0.46	0.48	0.62	0.37	0.49
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	0	0	0	0	3	<0.08	0	0	5	<0.08	0	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	<0.01	0.03	4	0	0	0	0	12	0.03	0	0	20	0.04	0	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	3	<0.0002	0	0	5	<0.0002	0	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	3	<0.0005	0	0	5	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	<0.06	0.13	4	0	1	1	0	12	0.13	4	1	20	0.13	0	0.07	<0.06	<0.06	0.07	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0	0	0	0	12	<0.002	0	0	20	<0.002	0	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	<0.001	0.010	4	0	2	0	0	12	0.013	6	1	20	0.014	0	0.011	0.01	0.010	0.011	0.011
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	0	0	0	0	12	<0.003	0	0	20	0.005	0	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	<0.001	0.002	4	0	0	0	0	12	0.002	0	0	20	0.002	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009	0.002	0.017	4	0	2	0	0	12	0.021	6	1	20	0.021	0	0.015	0.014	0.015	0.017	0.016
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	<0.003	0.005	4	0	1	0	0	12	0.005	3	0	20	0.008	0	0.006	0.004	0.005	0.01	0.01
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.001	0.005	4	0	1	0	0	12	0.006	4	0	20	0.006	0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	0.002	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	0	0	0	0	12	<0.008	0	0	20	<0.008	0	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	5	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.03	0.10	4	0	4	1	0	12	0.10	10	6	20	0.10	0	0.07	0.04	0.06	0.07	0.07
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	5	0.01	0	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	5	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.3	5.3	5.3	1	0	0	0	0	3	5.3	0	0	5	5.3	0	4.6	4.3	4.4	4.3	4.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	5	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7	6	8	12	0	0	0	0	36	8	0	0	60	8	0	6	8	9	7	7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	36	36	36	1	0	1	0	0	3	36	2	0	5	36	0	30	32	30	30	28
40	蒸発残留物	500mg/L以下	65	65	65	1	0	1	0	0	3	70	3	0	5	70	0	58	56	66	55	60
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	3	<0.02	0	0	5	<0.02	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	0.000001	5	0	0	0	0	15	0.000002	2	0	25	0.000002	0	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000003	<0.000001	0.000009	5	0	3	1	1	15	0.000009	9	7	25	0.000009	1	0.000003	0.000003	0.000004	<0.000001	0.000004
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	3	<0.0005	0	0	5	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	<0.3	0.5	12	0	3	0	0	36	0.5	11	0	60	0.5	0	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.7	12	0	—	—	—	36	—	—	—	60	—	—	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	12	0	0	0	0	36	<1	0	0	60	<1	0	<1	<1	1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0	0	0	0	36	<0.1	0	0	60	<0.1	0	<0.1	0.4	0.3	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.4	0.1	0.6	12	0	—	—	—	36	0.6	—	—	48	0.6	—					

団 体 名：00554 度会町役場
水道施設名：532072 度会町葛原配水池
水源種別名：101 受水・処理水

省令No	項目	基準値	査最大値					当該年度検査結果												
								2024/04/01～2025/03/31												
			2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2024/4/17	2024/5/29	2024/6/26	2024/7/24	2024/8/28	2024/9/25	2024/10/30	2024/11/27	2024/12/11	2025/1/8	2025/2/5	2025/3/5	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾞﾙｼｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005						<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.45	0.36	0.53	0.43	0.61						0.61							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08						<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03			<0.01			0.02			0.02				0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				<0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						<0.0005							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.08	0.08	0.09	0.13			<0.06			0.13			<0.06				<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.014	0.010	0.008	0.013	0.010			0.008			0.010			0.003				<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003				<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002			<0.001			0.002			0.001				0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.020	0.013	0.013	0.021	0.017			0.011			0.017			0.006				0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.01	0.008	0.004	0.005	0.005			0.005			0.003			<0.003				<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004	0.006	0.005			0.003			0.005			0.002				0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008				<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10			0.04			0.10			0.03				0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.1	3.5	4.7	5.1	5.3						5.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8	7	8	8	8	6	7	6	6	7	7	6	6	6	6	7		8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	32	9	27	35	36						36							
40	蒸発残留物	500mg/L以下	58	58	58	70	65						65							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001							
43	2-ﾒﾁﾙｲﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000004	0.000005	0.000004	0.000009		0.000009	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						<0.0005							
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素			0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

団 体 名：00554 度会町役場
水道施設名：532070 度会町東部棚橋浄水場
水源種別名：120 浅井戸・処理水

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果								過去3年データ				過去5年データ			各年度検査				
			2024/04/01～2025/03/31								2022/04/01～2025/03/31				2020/04/01～2025/03/31			2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
			平均値	最小値	最大値	検査回数	基準値超過	1/10超過	1/5超過	1/2超過	検査回数	最大値	1/10超過	1/5超過	検査回数	最大値	1/2超過					
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	12	0	0	0	0	36	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	0	—	—	—	36	不検出	—	—	60	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	3	<0.0003	0	0	11	<0.0003	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	3	<0.00005	0	0	11	<0.00005	0	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	11	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	11	<0.001	0	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	11	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	6	<0.002	0	0	14	<0.002	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	0	0	0	0	12	<0.004	0	0	20	<0.004	0	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.28	0.28	0.28	1	0	0	0	0	3	0.75	0	0	11	0.94	0	0.63	0.69	0.81	0.66	0.97
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	0	0	0	0	3	<0.08	0	0	11	<0.08	0	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	<0.01	0.02	4	0	0	0	0	12	0.02	0	0	20	0.02	0	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	3	<0.0002	0	0	11	<0.0002	0	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	11	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	11	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	3	<0.0005	0	0	11	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	11	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	11	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	<0.06	0.06	4	0	0	0	0	12	0.06	0	0	20	0.06	0	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0	0	0	0	12	<0.002	0	0	20	<0.002	0	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	<0.001	0.005	4	0	0	0	0	12	0.005	0	0	20	0.005	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	0	0	0	0	12	<0.003	0	0	20	<0.003	0	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003	<0.001	0.008	4	0	0	0	0	12	0.008	0	0	20	0.008	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	<0.003	0.003	4	0	0	0	0	12	0.003	0	0	20	0.003	0	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	<0.001	0.003	4	0	0	0	0	12	0.003	0	0	20	0.003	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	0	0	0	0	12	<0.008	0	0	20	<0.008	0	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	11	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	<0.02	0.06	4	0	1	1	0	12	0.06	1	1	20	0.06	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	11	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	11	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.2	5.2	5.2	1	0	0	0	0	3	5.2	0	0	11	5.4	0	4.6	5.5	5.3	4.9	6.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	11	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6	5	6	12	0	0	0	0	36	6	0	0	60	6	0	4	6	5	6	6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20	20	20	1	0	0	0	0	3	38	2	0	11	42	0	28	36	40	35	50
40	蒸発残留物	500mg/L以下	59	59	59	1	0	1	0	0	3	62	3	0	11	83	0	56	67	69	79	87
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	3	<0.02	0	0	11	<0.02	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0	0	0	0	15	<0.000001	0	0	31	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0	0	0	0	15	<0.000001	0	0	31	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	3	<0.0005	0	0	11	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	1.0	12	0	1	1	0	36	1.0	1	1	60	1.0	0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.6	7.5	12	0	—	—	—	36	—	—	—	60	—	—	7.2	7	7	7.1	7.0
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	5度以下	1	<1	1	12	0	1	0	0	36	<1	1	0	60	<1	0	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0	0	0	0	36	<0.1	0	0	60	<0.1	0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩		0.3	<0.05	0.4	12	0	—	—	—	36	0.5	—	—	48	0.5	—					

団 体 名：00554 度会町役場
水道施設名：532070 度会町東部棚橋浄水場
水源種別名：120 浅井戸・処理水

省令No	項目	基準値	査最大値					当該年度検査結果												
								2024/04/01～2025/03/31												
			2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2024/4/17	2024/5/29	2024/6/26	2024/7/24	2024/8/28	2024/9/25	2024/10/30	2024/11/27	2024/12/11	2025/1/8	2025/2/5	2025/3/5	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾞﾙｼｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005				<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.94	0.73	0.69	0.75	0.28				0.28									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08				<0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			<0.01			0.02			0.02			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001									
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06			0.06			<0.06			<0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001			0.005			<0.001			<0.001			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.008	<0.001			0.008			<0.001			<0.001			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003			0.003			<0.003			<0.003			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001			0.003			<0.001			<0.001			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02			0.06			<0.02			<0.02			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.2	5.4	5.1	5.2	5.2				5.2									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001									
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6	5	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	42	38	37	38	20				20									
40	蒸発残留物	500mg/L以下	83	64	59	62	59				59									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2-ﾒﾁﾙｲﾎﾞｰﾙﾈｰﾁｰﾙ	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005									
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	1.0	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	1.0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.1	7.2	7.5	6.6	7.4	7.4	7.5	7.0	7.4	6.8	6.9	6.8	7.1	7.0	7.1	
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
52	遊離残留塩			0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.05	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	

団 体 名：00554 度会町役場
水道施設名：532100 度会町東部下久具配水池
水源種別名：120 浅井戸・処理水

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果								過去3年 ^{前々々}				過去5年 ^{前々々々々}			各年度検査				
			2024/04/01～2025/03/31								2022/04/01～2025/03/31				2020/04/01～2025/03/31							
			平均値	最小値	最大値	検査回数	基準値超過	1/10超過	1/5超過	1/2超過	検査回数	最大値	1/10超過	1/5超過	検査回数	最大値	1/2超過	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	12	0	0	0	0	36	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	0	—	—	—	36	不検出	—	—	60	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	3	<0.0003	0	0	8	<0.0003	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	3	<0.00005	0	0	8	<0.00005	0	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	8	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	8	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	8	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	6	<0.002	0	0	14	<0.002	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	0	0	0	0	12	<0.004	0	0	20	<0.004	0	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.64	0.64	0.64	1	0	0	0	0	3	0.74	0	0	8	0.95	0	0.27	0.85	0.81	0.65	0.96
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	0	0	0	0	3	<0.08	0	0	8	<0.08	0	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.02	0.02	4	0	0	0	0	12	0.02	0	0	20	0.02	0	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	3	<0.0002	0	0	8	<0.0002	0	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	8	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	8	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	3	<0.0005	0	0	8	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	8	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	8	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4	0	0	0	0	12	<0.06	0	0	20	<0.06	0	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0	0	0	0	12	<0.002	0	0	20	<0.002	0	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	0	0	0	0	12	<0.003	0	0	20	<0.003	0	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	0	0	0	0	12	<0.003	0	0	20	<0.003	0	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	0	0	0	0	12	<0.008	0	0	20	<0.008	0	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	8	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	0	0	0	0	12	<0.02	0	0	20	<0.02	0	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	8	<0.01	0	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	3	<0.01	0	0	8	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.7	4.7	4.7	1	0	0	0	0	3	5.2	0	0	8	6.1	0	4.5	5.6	5.8	4.7	6.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	3	<0.001	0	0	8	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6	5	6	12	0	0	0	0	36	6	0	0	60	6	0	4	6	5	5	6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	37	37	37	1	0	1	0	0	3	38	3	0	8	43	0	20	37	46	35	51
40	蒸発残留物	500mg/L以下	66	66	66	1	0	1	0	0	3	66	3	0	8	82	0	48	74	70	77	76
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	3	<0.02	0	0	8	<0.02	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0	0	0	0	15	<0.000001	0	0	28	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0	0	0	0	15	<0.000001	0	0	28	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	3	<0.0005	0	0	8	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	0	0	0	0	36	<0.3	0	0	60	<0.3	0	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.7	7.1	12	0	—	—	—	36	—	—	—	60	—	—	7.2	6.9	7	7	7.0
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	12	0	0	0	0	36	<1	0	0	60	<1	0	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0	0	0	0	36	<0.1	0	0	60	<0.1	0	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩		0.3	0.3	0.4	12	0	—	—	—	36	0.5	—	—	48	0.5	—					

団 体 名：00554 度会町役場
水道施設名：532080 度会町南部川上浄水場
水源種別名：130 表流水・処理水

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果								過去3年 ^{前々々}				過去5年 ^{前々々々々}			各年度検				
			2024/04/01～2025/03/31								2022/04/01～2025/03/31				2020/04/01～2025/03/31			2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
			平均値	最小値	最大値	検査回数	基準値超過	1/10超過	1/5超過	1/2超過	検査回数	最大値	1/10超過	1/5超過	検査回数	最大値	1/2超過					
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	12	0	0	0	0	36	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	0	—	—	—	36	不検出	—	—	60	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0	0	0	0	11	<0.0003	0	0	13	<0.0003	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	0	0	0	0	11	<0.00005	0	0	13	<0.00005	0	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	11	<0.001	0	0	13	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	11	<0.001	0	0	13	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	11	<0.001	0	0	13	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0	0	0	0	12	<0.002	0	0	20	<0.002	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	0	0	0	0	12	<0.004	0	0	20	<0.004	0	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.12	0.09	0.18	4	0	0	0	0	11	0.18	0	0	13	0.18	0	0.15	0.16	0.18	0.16	0.31
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	4	0	0	0	0	11	<0.08	0	0	13	<0.08	0	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	0	0	0	0	12	<0.01	0	0	20	0.01	0	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0	0	0	0	11	<0.0002	0	0	13	<0.0002	0	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	11	<0.001	0	0	13	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	11	<0.001	0	0	13	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0	0	0	0	11	<0.0005	0	0	13	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	11	<0.001	0	0	13	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	11	<0.001	0	0	13	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	<0.06	0.07	4	0	1	0	0	12	0.07	2	0	20	0.09	0	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0	0	0	0	12	<0.002	0	0	20	<0.002	0	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	<0.001	0.002	4	0	0	0	0	12	0.005	0	0	20	0.008	0	0.01	0.007	0.008	0.006	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	0	0	0	0	12	<0.003	0	0	20	<0.003	0	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.002	4	0	0	0	0	12	0.002	0	0	20	0.002	0	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.001	0.006	4	0	0	0	0	12	0.011	1	0	20	0.014	0	0.014	0.014	0.012	0.011	0.014
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	0	0	0	0	12	0.003	0	0	20	0.007	0	0.006	0.006	0.009	0.01	0.01
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	<0.001	0.002	4	0	0	0	0	12	0.004	1	0	20	0.005	0	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	0	0	0	0	12	<0.008	0	0	20	<0.008	0	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	0	0	0	0	11	<0.01	0	0	13	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.03	0.05	4	0	4	1	0	12	0.06	9	3	20	0.06	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.02	0.03	4	0	0	0	0	11	0.03	0	0	13	0.03	0	0.01	0.03	0.02	0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	0	0	0	0	11	<0.01	0	0	13	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.0	4.8	5.1	4	0	0	0	0	11	5.6	0	0	13	5.6	0	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	11	<0.001	0	0	13	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6	6	7	12	0	0	0	0	36	7	0	0	60	7	0	4	4	4	5	5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	10	9	10	4	0	0	0	0	11	10	0	0	13	10	0	9	9	9	10	10
40	蒸発残留物	500mg/L以下	32	25	37	4	0	0	0	0	11	41	0	0	13	41	0	33	33	33	34	39
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	0	0	0	0	11	<0.02	0	0	13	<0.02	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	0	0	0	0	21	<0.000001	0	0	31	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルヒソキシノール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	0	0	0	0	21	<0.000001	0	0	31	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0	0	0	0	11	<0.0005	0	0	13	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	<0.3	0.4	12	0	1	0	0	36	0.4	2	0	60	0.4	0	0.4	0.5	0.5	<0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.7	12	0	—	—	—	36	—	—	—	60	—	—	7.5	7.3	7.3	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	—	—	—	36	異常を認めず	—	—	60	異常を認めず	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	12	0	0	0	0	36	<1	0	0	60	<1	0	1	1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0	0	0	0	36	<0.1	0	0	60	<0.1	0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
52	遊離残留塩		0.2	<0.05	0.3	12	0	—	—	—	36	0.5	—	—	48	0.5	—					

団 体 名：00554 度会町役場
水道施設名：532080 度会町南部川上浄水場
水源種別名：130 表流水・処理水

省令No	項目	基準値	査最大値					当該年度検査結果												
								2024/04/01～2025/03/31												
			2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2024/4/17	2024/5/29	2024/6/26	2024/7/24	2024/8/28	2024/9/25	2024/10/30	2024/11/27	2024/12/11	2025/1/8	2025/2/5	2025/3/5	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.18	0.12	0.14	0.15	0.18			0.09			0.18			0.11			0.11	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07			<0.06			0.07			<0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.008	0.005	0.001	0.001			0.002			<0.001			<0.001			<0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.002			0.002			0.001			0.001	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	0.014	0.011	0.005	0.006			0.006			0.004			0.001			0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.007	0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002			0.002			0.002			<0.001			<0.001	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	0.06	0.05	0.05			0.03			0.05			0.04			0.03	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03			0.02			0.02			0.03			0.03	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.6	3.3	4.8	5.6	5.1			5.0			5.1			5.1			4.8	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5	4	6	6	7	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	9	9	9	10	10			10			9			10			10	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	32	29	31	41	35			35			30			37			25	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	7.4	7.4	7.4	7.6	7.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.4	
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
52	遊離残留塩			0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	<0.05	0.15	0.15	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	