水源別水質検査一覧表

作成日:2021/3/22

団　体　名：00554　度会町役場
水道施設名：532070 度会町棚橋浄水場
水源種別名：120　　浅井戸・処理水

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果								過去3年ﾃﾞｰﾀ				過去5年ﾃﾞｰﾀ			各年度検				
			2020/04/01～2021/03/31								2018/04/01～2021/03/31				2016/04/01～2021/03/31							
			平均値	最小値	最大値	検査回数	基準値超過	1/10超過	1/5超過	1/2超過	検査回数	最大値	1/10超過	1/5超過	検査回数	最大値	1/2超過	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	12	0	0	0	0	36	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	0	－	－	－	36	不検出	－	－	60	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	0	0	0	0	12	<0.0003	0	0	20	<0.0003	0	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	0	0	0	0	12	<0.00005	0	0	20	<0.00005	0	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	0.002	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	0	0	0	0	12	<0.004	0	0	20	<0.004	0				0.006	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.77	0.49	0.94	4	0	0	0	0	12	0.97	0	0	20	0.97	0	0.88	0.49	0.67	0.49	0.63
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	4	0	0	0	0	12	<0.08	0	0	20	<0.08	0	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.02	0.02	4	0	0	0	0	12	0.04	0	0	20	0.04	0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	0	0	0	0	12	<0.0002	0	0	20	<0.0002	0	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0	0	0	0	12	<0.0005	0	0	20	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4	0	0	0	0	12	<0.06	0	0	20	<0.06	0	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	0	0	0	0	12	<0.002	0	0	20	<0.002	0	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	0	0	0	0	12	<0.003	0	0	20	<0.003	0	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	0	0	0	0	12	<0.003	0	0	20	<0.003	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	0	0	0	0	12	<0.008	0	0	20	<0.008	0	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	0	0	0	0	12	<0.01	0	0	20	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	0	0	0	0	12	<0.02	0	0	20	<0.02	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	0	0	0	0	12	0.01	0	0	20	0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	0	0	0	0	12	<0.01	0	0	20	<0.01	0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.9	4.6	5.2	4	0	0	0	0	12	6.6	0	0	20	6.6	0	4	3.7	5	4.7	4.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	0	0	0	0	12	<0.001	0	0	20	<0.001	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5	4	6	12	0	0	0	0	36	6	0	0	60	6	0	5	5	5	5	4
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	39	34	42	4	0	4	0	0	12	50	12	0	20	50	0	34	27	34	33	28
40	蒸発残留物	500mg/L以下	70	58	83	4	0	4	0	0	12	87	12	0	20	87	0	64	59	67	63	56
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	0	0	0	0	12	<0.02	0	0	20	<0.02	0	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	8	0	0	0	0	24	<0.000001	0	0	40	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	8	0	0	0	0	24	<0.000001	0	0	40	<0.000001	0	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	0	0	0	0	12	<0.005	0	0	20	<0.005	0	<0.005	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0	0	0	0	12	<0.0005	0	0	20	<0.0005	0	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	0	0	0	0	36	<0.3	0	0	60	<0.3	0	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.9	12	0	－	－	－	36	－	－	－	60	－	－	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	－	－	－	36	異常を認めず	－	－	60	異常を認めず	－	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	0	－	－	－	36	異常を認めず	－	－	60	異常を認めず	－	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	12	0	0	0	0	36	<1	0	0	60	<1	0	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0	0	0	0	36	<0.1	0	0	60	<0.1	0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

団　体　名：00554　度会町役場
水道施設名：532070 度会町棚橋浄水場
水源種別名：120　　浅井戸・処理水

省令No	項目	基準値	査最大値					当該年度検査結果											
								2020/04/01～2021/03/31											
			2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2020/4/22	2020/5/27	2020/6/24	2020/7/29	2020/8/26	2020/9/30	2020/10/28	2020/11/25	2020/12/16	2021/1/6	2021/2/3	2021/3/3
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.69	0.81	0.66	0.97	0.94	0.85			0.94			0.79			0.49		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02			0.02			0.02			0.02		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.5	5.3	4.9	6.6	5.2	4.9			5.2			5.0			4.6		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6	5	6	6	6	5	5	6	6	5	5	5	4	5	5	5	5
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	36	40	35	50	42	41			42			39			34		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	67	69	79	87	83	71			83			69			58		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001		
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1